



Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000934

V Krupine, dňa 3.11.2020

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 2 ods. 3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny orgán výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach štátnej vodnej správy (ďalej len „ŠVS“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre **HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17325277,**

**povoľuje**

**osobitné užívanie vôd podľa § 21, ods. 1, písm. g) vodného zákona**, t.j. povolenie na čerpanie podzemných vôd z vrtov HGZ-1 a HGZ-2 a ich vypúšťanie do podzemných vôd počas hydrodynamickej skúšky realizovanej v rámci hydrogeologického prieskumu zameraného na výpočet využiteľného množstva podzemnej vody z vyššie uvedených hydrogeologických vrtov. Podrobný hydrogeologický prieskum sa bude vykonávať v k.ú. Zemiansky Vrbovok na parcelách KNC-1111/13 a 1088. V súvislosti s geologickými prácami bude na predmetných vrtoch vykonaná hydrodynamická skúška v trvaní do 30 dní, v rámci ktorej bude realizované čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do podzemných vôd prostredníctvom vsaku. Čerpanie a vypúšťanie vôd bude realizované na pozemkoch investora. Súčasťou hydrodynamickej skúšky bude i sledovanie vplyvu čerpania z vrtov HGZ-1 a HGZ-2 na vodárenský zdroj obce Zemiansky Vrbovok (vo vrte – vodárenskom zdroji bude osadený automatický snímač hladiny a teploty, aby bolo možné vyhodnotiť potenciálne vzájomné ovplyvňovanie medzi jednotlivými vrtmi).

Bližší popis vodných stavieb – vrtov HGZ-1 a HGZ-2:

*Zdroj podzemnej vody – vrt HGZV-1, hĺbka 70,0 m*

- Lokalizácia miesta odberu (HGZV-1): parcela č. KNC 1111/13, k.ú. Zemiansky Vrbovok
- Lokalizácia miesta vypúšťania (HGZV-1): parcela č. KNC 1111/13, k.ú. Zemiansky Vrbovok

Zdroj podzemnej vody – vrt HGZV-2, hĺbka 58,6 m

c. Lokalizácia miesta odberu (HGZV-2): parcela č. KNC 1088, k.ú. Zemiansky Vrbovok

d. Lokalizácia miesta vypúšťania (HGZV-2): parcela č. KNC 1088, k.ú. Zemiansky Vrbovok

**OŠVS v súlade s § 21, ods. 2 vodného zákona určuje tieto podmienky pre osobitné užívanie vôd:**

1. Investorom bude: Sanus – Farma chovu hospodárskych zvierat, Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík.
2. Zhotoviteľom geologickej úlohy bude: HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17325277.
3. Účel čerpacej skúšky: Výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd pre nové vodné zdroje podzemnej vody HGZV-1 a HGZV-2.
4. Vypúšťanie čerpaných podzemných vôd do podzemných vôd prostredníctvom vsaku sa povoľuje na obdobie čerpacej skúšky realizovanej v rámci hydrogeologického prieskumu „Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody z hydrogeologických vrtov HGZV-1 a HGZV-2“, t.j. október - november 2020.
5. Predpokladané trvanie čerpacej skúšky: 21 dní.  
Predpokladané trvanie stúpavej skúšky: 1 deň.
6. Predpokladané hodnoty množstva vypúšťaných vôd počas čerpacej skúšky:

	Celkové čerpané množstvo podzemných vôd (m <sup>3</sup> )	Priemerné množstvo vypúšťaných vôd (l/s)	Priemerné množstvo vypúšťaných vôd (m <sup>3</sup> /d)
vrt HGZV-1	1814,40	1	86,4
vrt HGZV-2	907,20	0,5	43,2

7. Charakter vypúšťaných vôd: Jedná sa o vypúšťanie čerpaných podzemných vôd do podzemných vôd prostredníctvom vsaku. Voda z vrtu HGZV-1 bude vypúšťaná na pozemok parcela č. KNC – 1111/13 a následne vsakovaná do podzemných vôd, voda z vrtu vrt HGZV-2 bude vypúšťaná na pozemok parcela č. KNC – 1088 a vsakovaná do podzemných vôd.
8. Spôsob merania množstiev vypúšťaných vôd: Do vrtov budú osadené zariadenia na kontinuálne meranie hladiny podzemnej vody (datalogger). Pracovníci budú priebežne kontrolovať klesanie resp. stúpanie hladiny podzemnej vody ručným hladinomerom. Čerpacia skúška bude realizovaná pomocou ponorného čerpadla s výkonom podľa odhadovanej výdatnosti vrtu.  
Popis vzorkovacích a laboratórnych prác: Na zistenie kvality podzemnej vody bude z vrtov odobratá vzorka vody v zmysle minimálneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Vzorky vody budú odoberané do pripravených vzorkovníc dodaných akreditovaným laboratóriom ALS Slovakia. Laboratórne práce bude realizovať akreditované laboratórium ALS Slovakia.
9. Miesto vypúšťania: k.ú. Zemiansky Vrbovok, voda z vrtu HGZV-1 bude vypúšťaná na pozemok parcela č. KNC – 1111/13 a následne vsakovaná do podzemných vôd, voda z vrtu vrt HGZV-2 bude vypúšťaná na pozemok parcela č. KNC – 1088 a vsakovaná do podzemných vôd.
10. Všetky práce budú vykonávané podľa projektu geologických prác a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru.
11. V prípade negatívneho výsledku hydrodynamickej skúšky bude HG vrt zlikvidovaný.

12. Samotnými čerpacími skúškami nesmie byť druhotne ohrozená kvalita podzemných ani povrchových vôd a okolitého terénu najmä z pohľadu ohrozenia kvality ropnými látkami z manipulačnej techniky a nerozpustenými látkami z výplachových vôd. Vrtná súprava musí byť vybavená záchytnými vaňami a vapexom na likvidáciu prípadných únikov ropných látok.
13. Vydaním povolenia podľa § 21 ods. 1, písm. g) vodného zákona nie je vykonávateľ čerpacej skúšky zbavený zodpovednosti z pohľadu § 41 a § 42 tohto zákona.
14. Splniť si oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 6, ods. 7 vodného zákona a pri predpokladanom budúcom odbere podzemných vôd nad 15 000 m<sup>3</sup> ročne alebo 1 250 m<sup>3</sup> mesačne, predložiť na schválenie na MŽP SR záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemnej vody.
15. Začiatok hydrodynamickej skúšky, resp. začiatok vypúšťania čerpaných vôd nahlásiť na vodohospodársky dispečing SVP š.p. OZ Banská Bystrica, č. tel. 048 – 471 61 38 a riadiť sa jeho prípadnými pokynmi.

### **O d ô v o d n e n i e**

Žiadateľ HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica doručil na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 13.10.2020 žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenie na čerpanie podzemných vôd z vrtov HGZ-1 a HGZ-2 a ich vypúšťanie do podzemných vôd počas hydrodynamickej skúšky realizovanej v rámci hydrogeologického prieskumu zameraného na výpočet využiteľného množstva podzemnej vody z vyššie uvedených hydrogeologických vrtov.

Na základe uvedenej žiadosti Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania listom číslo: OU-KA-OSZO-2020/000934 zo dňa 13.10.2020. V súvislosti s ochorením COVID-19 a vzhľadom na núdzový stav vyhlásený od 1.10.2020 a s ním súvisiacimi opatreniami, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania orgán štátnej vodnej správy na uplatnenie prípadných námietok určil lehotu 8 pracovných dní. V oznámení zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány na tú skutočnosť, že na námietky uplatnené po stanovenej lehote nebude správny orgán prihliadať. V určenej lehote správca vodohospodársky významných tokov vydal stanovisko v liste číslo CS SVP OZ BB 366/2020/58-39230 z 27.10.2020. Všetky podmienky uplatnené v citovanom stanovisku sú v plnej miere zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky alebo pripomienky k vydaniu povolenia na čerpanie podzemných vôd z vrtov HGZ-1 a HGZ-2 a ich vypúšťania do podzemných vôd počas hydrogeologického prieskumu. Súčasne správny orgán v oznámení upozornil účastníkov konania aj na možnosť oboznámenia sa s podkladmi a spôsobom ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení a vyjadriť sa k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy vznesené žiadne námietky, pripomienky alebo doplňujúce podklady k vydaniu predmetného povolenia.


Podkladom pre vydanie povolenia boli: Plán geologických prác pre hydrogeologický prieskum vypracovaný v októbri/2020; vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 366/2020/58-39230 zo dňa 27.10.2020; mapová situácia navrhovaných prác.

Orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Krupina, odboru starostlivosti o životné prostredie preskúmal podanú žiadosť, všetky doložené doklady a vzhľadom k tomu, že nie sú

ohrozené, ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a práva iných a účastníci konania nemali námietky voči vydaniu povolenia s prerokovanými podmienkami, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

**Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Krupina, odbore starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**



**Ing. Milan Blaško**  
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. HES-COMGEO spol.s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica.
2. SVP, š.p. OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica.
3. Sanus – Farma chovu hospodárskych zvierat, Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík.
4. Obecný úrad Zemiansky Vrbovok, Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Bzovík.